


8

### MEGJEGYZÉS:

A légcsatoma hálózati anyaga horganyzott acéllemez. Flexibilis cső még a befűvő dobozoknál sem alkalmazható. A csőhálózat külső-belső fertőtleníthetőségét biztosítani kell, ezért nem kerül rá szigetelés.  
A négyzög keresztmetszetű csatlakozások MEZ peremmel, a kör keresztmetszetűek gumigyűrűs tömítéssel szerelendők.  
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!  
A meglévő lámpatesteket alsó sík: +2,5 m magasra kell függeszteni, indokolt esetben minimális mértékben át kell helyezni vagy 90°-kal el kell forgatni.

### D - D METSZET



Épület megnevezése, címe: <b>NAPSUGÁR KÖZPONTI ÓVODA</b> 2162 Órbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113.		Terv típusa: <b>Kiviteli terv</b>	
Rajz megnevezése: <b>Főzőkonyha szellőzés korszerűsítés Padlástér alaprajz és metszet</b>	Megrendelő: <b>ÓRBOTTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b> 2162 Órbottyán, Fő út 99.		
Épületgépész tervező: <b>Vass Gábor</b> 20-0542	Dátum: 2018. 04. 09.	<b>M 1:50</b>	<b>G-2</b>