

Az elkészült gázvezeték rendszert az MSZ HD 60364-5-54:2007 szabvány szerint az EPH csomóponttal össze kell kötni.
A MEO átvételhez E.P.H. jegyzőkönyv szükséges.
A külön nem jelölt csövek anyaga MSZ 29-86 szerint A37X minőségű varrat nélküli acélcső MSZ 120/2 ill. MSZ 99 szerinti méretekkel.
Kivitelezésnél betartandóak a vonatkozó szabványok, a TIGÁZ-DSO Kft. TT-4000, GMB SZ, valamint az OTÉK vonatkozó előírásai.
A MEO átadáshoz végleges kéményseprő szakvélemény szükséges.
A gázkészülékek bekötése, a gázszolgáltató által elfogadott rugalmas fém gázbekötő csővel (GEBO).
37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 1. melléklete szerint a meglevő építményben égéstermék elvezető, ha annak megvalósítása nem jár a meglevő építmény tartószerkezetének megbontásával, megerősítésével bejelentés köteles a tevékenység egyidejű megkezdése előtt.
Tervezői nyilatkozat tartalmazza: 11/2013. (III.21.) NGM rendelet alapján, 2201_10_DU_01_E_2015_FN-2 módosított 2. mellékletet
A terv jóváhagyásától számított két évig érvényes.

