



- A** 1 DB IMMERGAS VICTRIX EXA 28 ERP kondenzáció kombi falikazán  
Teljesítmény 27,7-5,5 kW  
Ø60/100 füstgázvezető rendszerrel
- B** 1 DB TF1 iszapleválasztó  
3/4" BM
- C** 1 DB Honeywell CM707 programozható szobatermosztát  
Nappaliban
- D** 1 DB Immergas külső hőmérséklet érzékelő
- E** 1 DB HAJDU AQ IND100SC  
100 l-es HMV tároló  
D=515 mm H=890 mm
- F** 1 DB REFLEX DE 12 l zárt tágulási tartály hmv előtét nyomás 1,5 bar

CSAK A KAPCSOLÓDÓ TERVEKKEL, MŰSZAKI LEÍRÁSSALEGYÜTT ÉRVÉNYES

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| LETFUSZ ÉS FIA KFT.<br>2600 Vác, Petőfi S. u. 13.<br>e-mail: letfusz@gepesztervezes.hu<br>Tel: 06-309-322-697<br><br> | Rajzszám:  | GF-2                   |
|  | Rajz megnevezése:  | FŰTÉS<br>FÜGG. CSŐTERV |
|  | Dátum:   | 2017. június hó        |
|  | Lépték:  | M=1:50                 |
| Gépész tervező:<br>Letfusz József<br>Gépészmérnök G-T-13-2180<br>Letfusz Károly<br>okl.gépészmérnök G-T-13-9467  | Építető:<br>ŐRBOTYÁN VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZATA<br><br>Építés helye:<br>ŐRBOTYÁN, FŐ<br>U. 101. HRSZ:14<br>alatti családsegítő központ |                        |
| <hr/> aláírás  |  |                        |