



# tigáz-dso

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.  
www.tigazdso.hu  
2600 Vác, Külső Rádi út 1  
Telefon: +36 27-512-807 Fax: +36 27-305-843  
Iktatószám: 360/1/ 496- 4551/2017  
Ügyintéző: Kővári Zoltán

**INNO-VIT'98 BT.**  
**Dunaharaszti**  
**Kossuth u. 34**  
**2330**

Tárgy: Közműnyilatkozat **Órbottyán Kossuth u., Radnóti u., Fürdő u. útépítés** sajátos építmény, műtárgy építési engedélyezési eljáráshoz

**Tisztelt Kérelmező!**

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §-a alapján az MSZ 7487/2 az MSZ 7048/1 és MSZ 7048/3 szabványok figyelembe vételével tárgyi engedély kiadásához az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Szakági nyilvántartásunk alapján a Órbottyán, Kossuth u., Radnóti u., Fürdő u. útépítés illetve ingatlan előtt Társaságunk tulajdonában, ill. kezelésében gázelosztó vezeték **üzemel.**

A benyújtott tervdokumentáción feltüntetett gázelosztó vezeték nyomvonala nyilvántartásunkkal megegyezik.

A tárgyi létesítmény a meglévő gázelosztó vezeték ill. építési-, használatba vételi engedéllyel rendelkező, de még üzembe nem helyezett várható ismert továbbvezetés, rekonstrukció nyomvonalát és biztonsági övezetét:

**érinti**

az alábbiak szerint:

**A tárgyi tervszerinti kivitelezéshez alábbi feltételek betartása mellett járulunk hozzá:**

**Gépi földmunkát a keresztezett gázelosztó vezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet. Beleértve a fúrási tevékenységet is.**

**Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/B. § (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.**



Nyilvántartási szám:  
HU-MSZT-503/0089(6)-J-219(6)-1



Nyilvántartási szám:  
HU-MSZT-KÖR/781(1)-J-160(1)-1



Nyilvántartási szám:  
HU-MSZT-MEÖR/43(1)-J-140(1)-1

401100100/001462-001/2017



212943688

**0801\_01\_DF\_C\_2013\_FN-07**

TIGÁZ-DSO Kft.

Cg. 09-09-013493

Cégbíróság: Debreceni Törvényszék

1/2

**A szakmai felügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft Gödöllői Területi üzemeltetési egység illetékesség szerinti üzeménél (Váci Üzem: 2601 Vác PF.109, FAX: 27/305-843, Vecsési Üzem: 2220 Vecsés PF.157, FAX: 29/355-763) írásban kell megrendelni.**

A munkavégzés során minden feltárt gázvezeték szakaszt csak fenti illetékes üzemünk engedélyének birtokában szabad eltakarni, a feltárt vezeték védelméről, annak eltakarásáig a kivitelező köteles gondoskodni.

A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül tilos az anyagok elhelyezése, tárolása. Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődésszerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázvezetékét megsértették, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon.

Tárgyi létesítmény használatbavétele, üzembe helyezése csak társaságunk erre vonatkozó írásos hozzájáruló nyilatkozata után történhet meg.

Társaságunk a nyilatkozatért az érvényes árközleménye alapján díjat számít fel, a számlát a megadott postai címre megküldjük az Ön részére.

A nyilatkozat a kiadástól számított 6 hónapig érvényes.

Vác, 2017. 5. 9.

TIGÁZ-DSO Kft.  
Földgázelosztás  
Területi üzemeltetési egység Gödöllő  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 3.  
30.

TIGÁZ-DSO Kft.  
**Pintér Attila Péter**  
Műszaki Csoportvezető